




# RAPPORT 2009

Prix et qualité de l'affermage  
de la distribution de l'eau



## COMPÉTENCES DE LA CCPBS

- Protection des ressources en eau de surface et souterraine utilisées pour la production d'eau
- Production et distribution d'eau potable.



## RESSOURCE EN EAU

### CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DE PONT L'ABBÉ 2008-2010

- De la prise d'eau jusqu'à l'estuaire
- Objectif :
  - Enrayer la **pollution diffuse**
  - Garantir le bon état des masses d'eau
- Actions :
  - Animations agricoles (mesures incitatives)
  - Éducation à l'environnement
  - Suivi de la qualité de l'eau brute
- Partenaires : État, Agence de l'eau,  
Conseil régional de Bretagne,  
Conseil général du Finistère



## RESSOURCE EN EAU

### PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGE D'EAU

- Comprend :
  - quatre périmètres immédiats disjoints : retenue et barrage, bassins, usine, prise d'eau,
  - périmètres de protection rapprochés : 1 et 2 avec des niveaux de contraintes correspondants (mesures réglementaires)
- Vise la lutte contre la **pollution accidentelle**
- Arrêté préfectoral signé le 15 juin 2009
- Travaux prévus :
  - station d'alerte,
  - équipement des routes enjambant les rivières,
  - achat de terrains en PR1.



# QUALITÉ EAU

## ○ Eau brute (analyses CCPBS)

- Nitrates : **aucun dépassement** du seuil de 50 mg/l
  - Mini = 14 mg/l
  - Maxi = 37 mg/l
  - Moyenne annuelle = 25,45 mg/l
- Phosphore : **respect du bon état chimique** entre 0,05 et 0,2 mg/l de phosphore total – aucun dépassement en 2009 sur l'eau brute utilisée pour la production d'eau potable.
- Pesticides : 3 molécule détectées sur 21 analysées sur l'eau brute **une seule dépassant le seuil** de 0,5 ug/l sur la station de Trémillec, en amont de la retenue.

## ○ Eau distribuée (contrôle sanitaire DDASS)

- 84 analyses **conformes** sur 84 réalisées en bactériologie
- 60 analyses **conformes** sur 60 réalisées pour les nitrates
- 6 analyses **conformes** sur 6 réalisées pour les pesticides



# POTABILISATION - USINE DE BRINGALL

## FILIÈRE COMPLÈTE MISE EN SERVICE EN 2008

### ○ Travaux (de 2004 à 2008)

- 1<sup>ère</sup> tranche des travaux (2004) = **2 091 764,00 €HT**  
**financement : 50% de subventions (département et Agence de l'eau)**
  
- 2<sup>e</sup> tranche (de fin 2006 à l'été 2008) = **9 730 300,00 €HT**  
dont montant des travaux réalisés en 2008 = **2 001 908,34 €HT**  
**financement : 28% département (subvention obtenue)**  
**2,45% agence de l'eau (subvention obtenue). 19% attendue.**

### ○ Modifications apportées à l'usine

- Production d'eau potable passée de 900 m<sup>3</sup>/heure à 1 000 m<sup>3</sup>/heure
- Réalisation d'une bache de stockage supplémentaire de 2 000 m<sup>3</sup>
- Traitement plus performant (utilisation du charbon actif en poudre)
- Circulation de l'eau à travers des membranes d'ultra-filtration en fin de filière
- Usine entièrement automatisée : interventions et surveillance à distance (télésurveillance)



## LE RÉSEAU

- Pose de plus de 9 344 m de canalisations dans le cadre du programme annuel de renouvellement, renforcement et extensions.  
Extensions = 4 682 m
- Le réseau est constitué de **777 km** de canalisation dont **84,9 %** est en PVC
- Le rendement primaire du réseau est de **83 %**  
Soit un indice de perte de 1,47 m<sup>3</sup>/jour/km
- Mis en distribution pour la CCPBS  
2 526 177 m<sup>3</sup> dont 2 092 099 m<sup>3</sup> consommés
- Branchements en plomb : 244 remplacés en 2009.  
Objectif réglementaire = zéro compteur en plomb :  
fin d'année 2013



## LES ABONNÉS

- **26 425 abonnés**
- Hausse de 1,15 % par rapport à 2008
- Consommation moyenne des ménages : 77 m<sup>3</sup>



## PRIX DE L'EAU

- Pour une consommation de 120 m<sup>3</sup>,  
le prix du m<sup>3</sup> est de **2,33 €**  
pour un total de 280,19 €
- La part fermière (Saur) s'établit à **126,64 €**  
et représente 45 % de la facture.  
Cette part a évolué de **3,93%** entre 2008 et 2009
- La part collectivité (CCPBS) s'établit à **113,75 €**  
et représente 41% de la facture.  
Cette part, quant à elle, a progressé de **2,7 %**
- Les 14% restant sont les taxes et les redevances
- Montant de la surtaxe perçue par la CCPBS  
**2 240 527,75 €**



## SOLIDARITÉ

- Dégrèvements à la suite de fuites
  - 96 demandes
  - **62** réponses favorables
  - 18 875 m<sup>3</sup> soit **13 741 €**
  
- Le service aux usagers
  - 148 dossiers
  - **79** réponses favorables
  - **11 952,28 €**

